



INTERRUPCION IMPREVISTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha: Jueves 29 Junio 2023

Horario de Inicio: 12:07:00 hrs.

Motivo: Corte de emergencia por impacto vehicular contra estructura de media tensión, originando ruptura de estructura de Media Tensión y riesgo eléctrico grave en la zona, hecho ubicado en el sector de Pachinga, antes de la Nueva Panamericana Sur, en el distrito de Pisco, provincia de Pisco.

Circuitos Involucrados: Alimentador AL209 (Parcial).

Zonas Afectadas: Servicentro Alto El Molino, Prodac S.A., Camposanto S.A.C., Machupicchu, San Fernando, C.P. Camacho y anexos del Distrito de Pisco, de la Provincia de Pisco del Departamento de Ica.

Electro Dunas S.A.A. invoca la comprensión del público usuario por este evento que se ha suscitado en forma imprevisible, irresistible y extraordinario.

NOTA DE PRENSA N° 1942-2023-GT/DCH-IM

ELECTRODUNAS S.A.A.

Ica, junio 2023