



INTERRUPCION IMPREVISTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha: Domingo 02 Julio 2023

Horario de Inicio: 09:28:06 hrs.

Motivo: Caída de línea de media tensión por quema de árboles por terceros, en el camino al C.P. San Francisco del Distrito de El Carmen, de la Provincia de Chincha.

Circuitos Involucrados: Alimentador CA105 (Parcial).

Zonas Afectadas: C.P. Las Huacas, San Francisco, San Fernando, C.P. Hornillos y clientes Terceros como Fundo Santa Lucia, Pozo Atahualpa, Pozo El Carmen, Pozo La Huaca, Agro Expo Benol, Miguel Vega, Copacabana, San Andres, Victor Pezua, Hornillo Alto D, San Fernando.

Electro Dunas S.A.A. invoca la comprensión del público usuario por este evento que se ha suscitado en forma imprevisible, irresistible y extraordinario.

NOTA DE PRENSA N° 1943-2023-GT/DCH-IM

ELECTRODUNAS S.A.A.

Ica, Julio 2023