



INTERRUPCION IMPREVISTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha : Martes 06 junio 2023

Horario de Inicio : 13:51:00 hrs.

Motivo : Corte de emergencia para reparar caída de línea de media tensión por impacto vehicular que afectaron redes de media tensión en el sector de Llicuas perteneciente al Distrito Nasca, Provincia de Nasca y Departamento de Ica. .

Circuitos Involucrados : Alimentador NA104 (Total)

Zonas Afectadas : C.P. Majoro, La Joya, Ayapana, sector Llicuas, Las Cañas, Estaqueria, Tambo de perro y conventillo.

Electro Dunas S.A.A. invoca la comprensión del público usuario por este evento que se ha suscitado en forma imprevisible, irresistible y extraordinario.

NOTA DE PRENSA N° 1937-2023-GT/DN-IM

ELECTRODUNAS S.A.A.

Ica, junio 2023