



INTERRUPCION IMPREVISTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha: Jueves 27 Julio 2023

Horario de Inicio: 12:40:00 hrs.

Motivo: Ocasionado por Terceros, impacto vehicular contra estructura de media tensión originando rotura de estructura, ubicada a la altura de la fabrica Anchoa Paracas en el Distrito de Paracas, de la Provincia de Pisco.

Circuitos Involucrados: Alimentador PA108 (Parcial)

Zonas Afectadas: Apropisco, Americana de conservas, Tecfama, Mivisa Perú SAC, Santa Elena, Anchoa Paracas, América Global, entre otros del Distrito de Paracas, de la Provincia de Pisco del Departamento de Ica.

ElectroDunas S.A.A. invoca la comprensión del público usuario por este evento que se ha suscitado en forma imprevisible, irresistible y extraordinario.

NOTA DE PRENSA N° 1955-2023-GT/DN-IM

ELECTRODUNAS S.A.A.

Ica, julio 2023