



INTERRUPCION IMPREVISTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha: Domingo 18 junio 2023

Horario de Inicio: 07:14:22 hrs.

Motivo: Ocasionado por impacto vehicular a estructuras de media tensión en la antigua Panamericana Sur pasando la entrada del distrito de El Carmen, provincia de Chincha, del departamento de Ica.

Circuitos Involucrados: Alimentador PE101 (Total).

Zonas Afectadas: C.P. Mariposa, C.P. Santa Adela, caserío Nueva Santa Adela, C.P. Los Ángeles, C.P. Magdalena, C.P. Pozuelo y anexos del Distrito de El Carmen; C.P. Santa Teresa, C.P. San Valentin, C.P. Salinas, C.P. Santa Teresa, C.P. Verdum, C.P. Canyar, C.P. Miguel Grau, C.P. Puquio Santo, C.P. El Trino, C.P. Buenos Aires, C.P. Huanabano Bajo, C.P. Huaca de Los Sarmientos, C.P. La Palma, C.P. La Playa, C.P. La Valencia, C.P. El Horno, C.P. Mencias, C.P. Valencia Alto, Quinta Magdalena, Upis El Olivar, C.P. Lurinchincha, Barrio Miraflores, Barrio Barranquito y anexos del Distrito de Chincha Baja y El Carmen; de la Provincia de Chincha del Departamento de Ica.

Electro Dunas S.A.A. invoca la comprensión del público usuario por este evento que se ha suscitado en forma imprevisible, irresistible y extraordinario.

NOTA DE PRENSA N° 1938-2023-GT/DCH-IM

ELECTRODUNAS S.A.A.

Ica, junio 2023