



INTERRUPCION IMPREVISTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha: Martes 06 junio 2023.

Horario de Inicio: 16:18:31 hrs.

Motivo: Ocasionado por falla en las instalaciones internas del SU "SE40225" PRO-AGRO; Distrito, Provincia y Departamento de Ica.

Circuitos Involucrados: Alimentador SL143 (Parcial).

Zonas Afectadas: Urb. El Haras I-II-IV-V Etapa, Urb. Las Casuarinas I-II-III-IV-V Etapa, Urb. Las Palmeras II-IV Etapa, Urb. Chacarilla, A.H. Confraternidad, Av. Ricardo Palma I-II, C.P. Cachiche y anexos del Distrito de Ica, de la Provincia y del Departamento de Ica.

Electro Dunas S.A.A. invoca la comprensión del público usuario por este evento que se ha suscitado en forma imprevisible, irresistible y extraordinario.

NOTA DE PRENSA N° 1936-2023-GT/DI-IM

ELECTRODUNAS S.A.A.

Ica, junio 2023.