



INTERRUPCION IMPREVISTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

Fecha: jueves 22 junio 2023

Horario de Inicio: 13:45:24 hrs.

Motivo: Ocasionado por terceros, falla en las instalaciones internas del Sistema de Utilización del cliente San Fernando S.A., SE20027 suministro N° 381000092, (excavaciones que dañaron cable subterráneo) hecho ubicado altura del C.P. San Pablo del distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha

Circuitos Involucrados: Alimentador TM104 (Total).

Zonas Afectadas: C.P. Chamberry C, Upis Vilma Leon, C.P. San Luis, C.P. Violeta Fajardo, C.P. El Cote, Señor de Cachuy, Av. Jose Olaya 2da, 5ta y 7ma. cuadra, Av. 2 de Mayo 1era cuadra, San Antonio Salas, C.P. San Francisco y anexos del Distrito de Tambo de Mora; Upis Julio Peschiera, Upis Emilio del Solar, H.U. Damnificados de Tambo de Mora, H.U. Santa Rosa, C.P. San Columbano, C.P. Agua Dulce, C.P. Santa Rosa, C.P. San Antonio de Salas, C.P. Puquio Santo, C.P. Pachacútec, C.P. Campo Alegre, Av. Jose Olaya 10ma. cuadra y anexos del Distrito de Chincha Baja; de la Provincia de Chincha del Departamento de Ica.

Electro Dunas S.A.A. invoca la comprensión del público usuario por este evento que se ha suscitado en forma imprevisible, irresistible y extraordinario.

NOTA DE PRENSA N° 1941-2023-GT/DCH-IM

ELECTRO DUNAS S.A.A.

Ica, junio 2023